

Rutin vid olycka, läckage, spill vid tankanläggning/sliperslagring

Innehåll

1	Syfte.....	1
2	Omfattning.....	1
3	Åtgärd vid större oljeutsläpp	1
3.1	Omedelbar åtgärd	2
3.1.1	Larma räddningstjänst 112.....	2
3.1.2	Larma inom egen organisation	2
3.1.3	Kontaktpersoner inom IBAB.....	2
3.1.4	Larma kommunens miljöenhet/tillsynsmyndighet.....	3
3.1.5	Kontaktuppgifter kommunens miljöenhet/tillsynsmyndighet	3
3.1.6	Kontaktuppgifter övriga	3
4	Åtgärder vid mindre läckage och spill	4
5	Ansvarig	4

1 Syfte

Dokumentet beskriver hur man ska agera vid olycka med större utsläpp eller brand och som inte kan omhändertas/släckas med på platsen tillgängligt sanerings- brandmaterial, eller om läckaget medfört eller riskerar medföra infiltration till omgivande mark, dagvattensystem eller dylikt.

2 Omfattning

Rutinen gäller för de platser i anslutning till Inlandsbanan där det finns tankanläggning för spårfordon (Sveg, Östersund och Hoting) samt de platser där tillstånd för mellanlagring av slipers finns.

3 Åtgärd vid större oljeutsläpp

Vid olycka med större utsläpp eller brand och som inte kan omhändertas/släckas med på platsen tillgängligt sanerings- brandmaterial, eller om läckaget medfört eller riskerar medföra infiltration till omgivande mark, dagvattensystem eller dylikt skall du agera på följande sätt.

3.1 Omedelbar åtgärd

- ✓ Stoppa omedelbart ev. tankning
- ✓ Stoppa om möjligt läckaget (t ex täta med trasa el. liknande)
- ✓ Begränsa om möjligt spridningen (t ex vallning med snö eller jord eller uppsamlingskärl)
- ✓ Strö ut absorberingsmedel för att suga upp så mycket som möjligt av utsläppet

3.1.1 Larma räddningstjänst 112

Du skall vara beredd att kunna ge upplysningar till 112 om:

- ✓ Vem som ringer och varifrån
- ✓ Olycksplatsens läge
- ✓ Vad som har hänt
- ✓ Cisternens/fordonstankens storlek
- ✓ Vilket ämne som runnit ut eller brinner (ex diesel MK 1)
- ✓ Uppskattad mängd som läckt ut
- ✓ Uppskattat flöde
- ✓ Vart tar läckaget vägen, finns dagvattenssystem, avloppsbrunn eller skyddsområde för vattentäkt i närheten
- ✓ Sprider sig läckaget i marken, infiltreras

3.1.2 Larma inom egen organisation

Larma därefter kontaktperson/personal för tankanläggningen/mellanlagringsplats, om inte denne redan är samma person som larmat 112, och tala om vad som hänt. Detta skall göras oavsett storleken på utsläppet/branden.

3.1.3 Kontaktpersoner inom IBAB

Olycka vid tankanläggning:

Kontaktperson Östersund: Martin Axelsson (IBAB:s tankanläggning), tillika föreståndare
brandfarliga varor
070-670 03 52

Kontaktperson Hoting: Sune Palmqvist (Dalviks Kvarns tankanläggning)
070-396 16 14

Driftplats 070-698 13 65

Kontaktperson Sveg: Mats Westling (Dalviks Kvarns tankanläggning)
070-396 16 08

Driftplats 070-396 16 13

Personal där tankanläggningen är belägen larmar därefter:

Säkerhetschef IBAB: Eva Widegren
Telefon: 073-028 02 74

Miljösamordnare IBAB: Anette Iversen
Telefon: 070-212 53 99

Olycka vid mellanlagringsplats:

Kontaktperson: Björn Söderholm, Banchef IBAB
Telefon: 070-396 16 11

Ägaren till tankanläggningen samt fastighetsägaren skall informeras om det inträffade.

3.1.4 Larma kommunens miljöenhet/tillsynsmyndighet

Vid miljöolyckor och alla utsläpp som inte kan omhändertas fullständigt av personal på plats ska miljöavdelningen vid respektive kommun larmas.

**3.1.5 Kontaktuppgifter kommunens miljöenhet/tillsynsmyndighet
STRÖMSUNDS KOMMUN**

Telefon: Vxl. 0670-161 00 (Ord. arbetstid)
SOS Alarm 063-51 01 77 (Övrig tid)

ÖSTERSUNDS KOMMUN (tillsynsmyndighet för HVO-cisternen)

Telefon: Vxl. 063-14 30 00

HÄRJEDALENS KOMMUN

Telefon: Vxl. 0680-161 00
(Miljö- och bygg) 0680-161 08

GÄLLIVARE KOMMUN

Telefon: Vxl. 0970- 81 80 00

JOKKMOKKS KOMMUN

Telefon Vxl. 0971-170 00

3.1.6 Kontaktuppgifter övriga**TRAFIKVERKET FASTIGHET**

Telefon: 0771- 921 921 (Begär Trafikverket Fastighet)

DALVIKS KVARN (Ägare av tankanläggningarna i Sveg respektive Hoting)

Telefon: Vxl. 0243-784 00

0243-784 15 (Bo Jonsson Dalviks Kvarn)

4 Åtgärder vid mindre läckage och spill

Oljespill i mindre omfattning tas omhand inom ramen för ordinarie rutiner för omhändertagande av oljespill. Saneringsmaterial för omhändertagande av mindre spill finns vid tankanläggningen, vid tveksamhet fråga personalen. Förbrukat saneringsmaterial skall lämnas till sorteringsanläggning som miljöfarligt avfall i väl emballerad, tättslutande och märkt förpackning. Större mängder får endast tas om hand av transportfirma med speciellt tillstånd mot avlämnande av transportkvitto.

5 Ansvarig

Infrastrukturchef ansvarar för innehållet i detta dokument samt att det implementeras hos berörda i verksamheten.